

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017

PROCESSO Nº 138/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de peças em polipropileno, a serem utilizadas pela SAMA – Saneamento Básico do Município de Mauá

No edital de Pregão Presencial nº 041/2017, na Tabela de Especificações das Peças:

Onde lia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtde.
24	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80 COR AZUL SENDO DN 32MM (1") NA COR AZUL, para utilização em redes e ramais de água potável, sob pressões de serviço de até 1,0 mPa; espessura 3,0mm, fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 8417 (dimensional, gravação do nome do fabricante, diâmetro e nº da NBR); NBR 8416 (pressão interna hidrostática de longa duração), NBR 8415 (pressão interna hidrostática de curta duração); NBR 8414 (estabilidade dimensional) e isento de trincas, rebarbas, emendas e amassamento (aparência geral); ensaios segundo a NT - 0736 - ABPE/E001; com composto PE 80 ou PE 100, destinado a execução de ramais prediais com pressão de até 1 MPa, embalado em bobinas com as extremidades protegidas	METRO	3.000

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtde.
24	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80 COR AZUL SENDO DN 32MM (1") NA COR AZUL, para utilização em redes e ramais de água potável, sob pressões de serviço de até 1,0 mPa; espessura 3,0mm, fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 8417 (dimensional, gravação do nome do fabricante, diâmetro e nº da NBR); NBR 8416 (pressão interna hidrostática de longa duração), NBR 8415 (pressão interna hidrostática de curta duração); NBR 8414 (estabilidade dimensional) e isento de trincas, rebarbas, emendas e amassamento (aparência geral); ensaios segundo a NT - 0736 - ABPE/E001; com composto PE 80 ou PE 100, destinado a execução de ramais prediais com pressão de até 1 MPa, embalado em bobinas com as extremidades protegidas	METRO	5.000

Assim, a despesa no valor estimado para 12 (doze) meses é de **R\$ 963.047,59** (novecentos e sessenta e três mil, quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).



Onde lia-se:


ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtde.
26	UNIÃO DE POLIPROPILENO DN 20MM (3/4") fabricada de acordo com a norma ABNT NBR 15803 e norma da SABESP NTS 179 e PN 16 (bar) para interligação de ramais prediais em tubos de polietileno PE 80 ou PE 100, com bolsa de junta mecânica, ponta com extremidade da rosca trapezoidal conforme norma NBR NM-ISO 7-1 e pressão de trabalho 1,6 MPa	METRO	20.000

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtde.
26	UNIÃO DE POLIPROPILENO DN 20MM (3/4") fabricada de acordo com a norma ABNT NBR 15803 e norma da SABESP NTS 179 e PN 16 (bar) para interligação de ramais prediais em tubos de polietileno PE 80 ou PE 100, com bolsa de junta mecânica, ponta com extremidade da rosca trapezoidal conforme norma NBR NM-ISO 7-1 e pressão de trabalho 1,6 MPa	PEÇA	20.000

As demais cláusulas e condições constantes no edital de Pregão Presencial nº 041/2017 permanecem inalteradas, sendo **MANTIDA** a sessão pública para o dia **5 de fevereiro de 2018 - às 9h.**

Mauá, 22 de janeiro de 2018.


Maria Luiza de M. R. Barbosa
Pregoeira


Israel Aleixo de Melo
SuperIntendente

